



海南中科环境检测有限公司

Hainan zhongke environment testing CO.,LTD

检测报告

报告编号 (Report NO.) : ZKT-201911023

项目名称: 三亚市中心医院污水站例行监测项目

委托单位: 三亚市中心医院

报告日期: 2019-11-15

海南中科环境检测有限公司



编写: 姜沁芳
复核: 何常君
签发: 姜沁芳 (☒ 工程师 ☐ 实验室经理)

签发日期 2019.11.15

说明:

- 1、本报告只适用于检测目的范围。
- 2、本报告仅对来样或采样分析结果负责, 不对其运行工艺、运行效果和处理工艺负责。
- 3、本报告涂改无效。
- 4、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及计量认证章无效。
- 5、未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
- 6、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值。
- 7、报告未经本公司书面批准, 本报告及数据不得用于商业宣传, 违者必究。
- 8、检测委托方如对本报告有异议, 请于收到报告之日起十五日内, 向本公司申请复验, 逾期不申请的, 视为认可本检测报告。

本机构通讯资料:

联系地址: 海南省海口市美兰区群贤路 29 号

邮政编码: 570203

联系电话: 0898-65363529

传 真: 0898-65363529

电子邮件: 1434877402@qq.com

一、检测目的:

了解客户提供的水样水质质量。

二、检测概况:

采样人员	委托方送样
送样日期	2019-11-08
环境条件	符合项目检测要求
分析日期	2019-11-08 至 2019-11-13

样品名称	原样品编号	样品状态/特征
废 水	①出口	微浑浊
	②出口	微浑浊

三、分析方法、使用仪器及检出限:

分析项目	分析方法	方法标准号	仪器名称及型号	检出限
pH	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	酸度计 FE20K	0.01
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	电子分析天平 ME204E	4 mg/L
化学需氧量	快速密闭催化消解法	《水和废水监测分析方法》(第四版)	COD 消解装置 XJ-III	2mg/L
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-150B	0.5mg/L
氨氮	纳氏试剂比色法	HJ 535-2009	可见分光光度计 2100	0.025mg/L
粪大肠菌群	多管发酵法	HJ 347.2-2018	电热恒温培养箱 DHP-9082	20MPN/L

四、检测结果：

1、废水检测结果表

原样品编号	检 测 项 目 及 结 果					单位：mg/L(pH 及单独标注除外)
	PH	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	悬浮物	粪大肠菌群(MPN/L)
①出口	7.69	26	18.0	41.5	19	3.5×10^3
②出口	7.59	47	26.3	38.2	21	4.3×10^3

注：样品由客户提供并确认，结果只对来样负责。
(以下无检测数据)